



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INȘPECȚIA SANITARĂ DE STAT**

Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 70052, București, ROMANIA
Telefon: 021/ 3072.667 / 557 FAX: 021 / 313.14.52./ 021.30.72.560

Nr. /

**APROBAT,
SECRETAR DE STAT**

ALIN IULIAN ȚUCMEANU

INFORMARE

referitoare la acțiunea tematică de control privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul rural

În conformitate cu Planul național de acțiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul 2015 și ținând cont de atribuțiile Ministerului Sănătății privind controlul respectării prevederilor legale în vigoare în ceea ce privește calitatea apei potabile, în calitate de autoritate competentă în acest domeniu (*HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, a normelor generale de igienă, Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Ordinul nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă*), Inspecția Sanitară de Stat a organizat și a coordonat în **perioada 11.05 – 29.05.2014** acțiunea tematică de control pentru verificarea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul rural.

Obiectivele acțiunii tematice au constat în:

- inspecția sanitară la stațiile de tratare a apei potabile din localitățile din zona rurală;
- inspecția sanitară la rețelele de distribuție din localitățile din zona rurală;
- prelevare de probe de apă potabilă și efectuarea analizelor chimice și microbiologice.

În cadrul acestei acțiuni au fost efectuate verificări la stațiile de tratare și la rețelele de distribuție a apei potabile din zona rurală la nivel național, astfel:

- au fost controlate **513 stații de tratare a apei potabile și 624 rețele de distribuție a apei potabile** din localități rurale, la care 261 (51%) au licență de operare a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă și 329 (64%) dețin autorizație sanitară pentru producția și distribuția apei potabile;
- populația deservită de rețeaua de distribuție a apei potabile verificată este de 868.708 locuitori din zona rurală;

- populația deservită de stațiile de tratare a apei potabile verificate este de 1.013.359 locuitori din zona rurală;
- din cele 513 stații de tratare a apei potabile, 492 stații (96%) au zonă de protecție sanitară asigurată sau întreținută corespunzător;
- din cele 624 rețele de distribuție a apei potabile, 338 rețele (90%) au zonă de protecție sanitară asigurată sau întreținută corespunzător;
- din cele 513 stații de tratare a apei potabile, unui procent de 97% le corespund sisteme de captare adecvată a apei potabile;
- la 24% din stațiile de tratare a apei potabile s-au înregistrat întreruperi în clorinarea apei;
- la rețelele de distribuție a apei potabile au fost identificate următoarele deficiențe structurale și tehnice:
 - pierderi în sistemul de distribuție 3,2%;
 - fisuri sau erodări ale marginii rezervoarelor 1,8%;
 - acumulări de deșeuri solide în jurul rezervoarelor 0,3%.
- riscul de contaminare al apei potabile din rețeaua de distribuție este mic pentru circa 86% din rețele, mediu pentru 2,4% din rețele și mare pentru circa 1% din rețele;
- pentru 76% din stațiile de tratare a apei potabile se realizează monitorizare de control și monitorizare de audit;
- pentru 78% din rețelele de distribuție se realizează monitorizare de control și monitorizare de audit;
- ca urmare a exploatării improprie a stațiilor de tratare a apei potabile s-au înregistrat 46 reclamații de la operatori economici și consumatori.

Pentru deficiențele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate următoarele **sanțiuni contravenționale**:

- 116 avertismente
- 52 amenzi în valoare totală de 215.200 lei;
- 21 suspendări de activitate (retragerea autorizației sanitare de funcționare / decizia de interdicere / restricționarea furnizării / distribuirea de apă potabilă).

Principale neconformități identificate de inspectorii sanitari în cadrul acțiunii tematice de control:

- lipsa autorizațiilor sanitare de funcționare sau lipsa vizei anuale;
- lipsa înregistrărilor sistematice a datelor și documentelor referitoare la funcționarea stațiilor de tratare a apei potabile;
- neefectuarea monitorizării de control și de audit;
- neefectuarea operațiunii de dezinfecție sau dezinfecția necorespunzătoare (insuficientă/nerealizată în regim continuu) a apei potabile;
- lipsa personal calificat sau număr insuficient de operatori în cadrul stației de operare;
- lipsă programelor monitorizare de control și de audit;
- neefectuarea corespunzătoare a monitorizării de control și de audit a apei potabile;
- neprezentarea buletinelor de analiză specifice monitorizării;
- neigienizarea spațiilor (de ex. stații de clorinare, bazine de înmagazinare);
- lipsa avizelor sanitare/notificărilor pentru produsele, materialele și echipamentele care vin în contact cu apa potabilă;
- lipsa cursurilor de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă și a fișelor de aptitudini pentru personalul din cadrul primăriilor care administrează aceste sisteme.

Pentru asigurarea protecției sănătății, inspectorii sanitari vor continua acțiunile de control privind verificarea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul rural, la care au fost depistate deficiențe și abateri de la prevederile legislative în vigoare.

Totodată, vă rugăm să fiți de acord cu postarea pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiunea „Control în sănătate publică” a prezentei informări referitoare la acțiunea tematică de control privind verificarea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul rural.

ȘEF SERVICIU

Conf. univ. Dr. Lucian L. INDREI

Întocmit, inspector Cristiana Cîrlan