



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INȘPECȚIA SANITARĂ DE STAT**

Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 70052, București, ROMANIA
Telefon: 021/ 3072.667 / 557 FAX: 021 / 313.14.52./ 021.30.72.560

Nr. /

**APROBAT,
SECRETAR DE STAT**

ALIN IULIAN ȚUCMEANU

INFORMARE

referitoare la acțiunea tematică de control privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul urban

În conformitate cu Planul național de acțiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul 2015 și ținând cont de atribuțiile Ministerului Sănătății privind controlul respectării prevederilor legale în vigoare în ceea ce privește calitatea apei potabile, în calitate de autoritate competentă în acest domeniu (*Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, a normelor generale de igienă, Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Ordinul nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă*), Inspecția Sanitară de Stat a organizat și a coordonat în **perioada 10 – 31.03.2015** acțiunea tematică de control pentru verificarea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul urban.

Obiectivele acțiunii tematice au constat în:

- Inspecția sanitară la stațiile de tratare a apei potabile din localitățile din zona urbană;
- Inspecția sanitară la rețelele de distribuție din localitățile din zona urbană.

Precizăm că aceasta este prima acțiune tematică de control la nivel național care vizează verificarea calității apei potabile distribuite în zona urbană.

În cadrul acestei acțiuni au fost efectuate controale la producătorii și distribuitorii de apă potabilă, fiind verificate stațiile de tratare și rețelele de distribuție a apei potabile din zona urbană la nivel național, astfel:

- au fost controlați, din punct de vedere al respectării legislației naționale în vigoare în domeniul apei potabile, **138 producători și distribuitori de apă potabilă;**
- populația deservită de stațiile de tratare a apei potabile verificate este de 10.137.246 locuitori din zona urbană;

- toate cele **307 stații de tratare a apei potabile** au zonă de protecție sanitară și sistem de captare adecvată;
- la 5% din stațiile de tratare a apei potabile s-au înregistrat întreruperi în clorinarea apei;
- pentru 91% din stațiile de tratare a apei potabile se realizează monitorizare de control, iar pentru 89% dintre acestea se efectuează monitorizare de audit;
- pentru cele 307 stații de tratare au fost primite de producătorii de apă: 37 reclamații de la operatori economici și 649 reclamații de la consumatori;
- la cele 307 stații de tratare au fost raportate 31 probleme, fiind necesar ca producătorii de apă să ia imediat 59 măsuri, iar pe termen lung 94 măsuri;
- la cele **357 rețelele de distribuție a apei potabile** au fost identificate următoarele deficiențe structurale și tehnice:
 - pierderi în sistemul de distribuție 8%;
 - fisuri sau spărturi la rezervoare 2%;
 - fisuri sau erodări ale marginii rezervoarelor 2%;
 - pierderi la robinetul de golire 2%;
 - acumulări de deșeuri solide în jurul rezervoarelor 1%.
- riscul de contaminare al apei potabile din rețeaua de distribuție este mic pentru circa 99% din rețele;
- pentru 83% din rețelele de distribuție se realizează monitorizare de control, iar pentru 80% dintre acestea se efectuează monitorizare de audit;
- monitorizarea de control a apei potabile s-a efectuat de către producătorii de apă în anul 2014 astfel:
 - Nr. analize planificate:
 - parametrii microbiologici: 93115
 - parametrii chimici: 163563
 - parametrii indicatori: 301811
 - Nr. analize realizate:
 - parametrii microbiologici: 102520
 - parametrii chimici: 201924
 - parametrii indicatori: 440481

Pentru deficiențele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate următoarele **sanțiuni contravenționale**:

- 33 avertismente
- 7 amenzi în valoare totală de 23.800 lei;
- 1 suspendare de activitate.

Principale neconformități identificate de inspectorii sanitari în cadrul acțiunii tematice de control:

- neremedierea deficiențelor tehnice și neîntreținerea salubrității rezervoarelor de înmagazinare, a hidranților, stațiilor de pompare, clorinare și a rețelelor de distribuție din unitățile de producere sau de distribuție a apei pentru consum uman;
- control parțial al eficienței operațiilor de golire, curățare, spălare și dezinfecție și calitatea apei după instalare și după orice fel de intervenție în rețea susceptibilă de a degrada calitatea apei potabile distribuite;
- nu au putut fi puse la dispoziție buletine de analiză care să probeze controlul eficienței operațiilor curățare, spălare și dezinfecție după intervenții pe rețele;
- nu este notificat DSP-ul și autoritatea locală despre orice incident care poate avea consecințe asupra sănătății publice;

- nu sunt informați consumatorii asupra calității apei potabile furnizate prin postarea pe site-ul propriu a datelor privind parametrii de calitate și gradul de conformare;
- lipsa avizelor sanitare pentru materialele care intră în contact cu apa potabilă;
- informare doar anual asupra rezultatelor monitorizării de control a apei furnizate.
- utilizarea pentru dezinfecția apei potabile a produselor biocide neavizate de Comisia Națională a Produselor Biocide;
- neefectuarea de către producătorii/distribuitorii de apă potabilă a monitorizării de control;
- funcționarea în alte condiții decât cele existente la data autorizării;
- neprezentarea tuturor documentelor specifice gestionării sistemelor de aprovizionare cu apă a populației;

Pentru asigurarea protecției sănătății, inspectorii sanitari vor continua acțiunile de control privind verificarea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din zona urbană, la care au fost depistate deficiențe și abateri de la prevederile legislative în vigoare.

Totodată, vă rugăm să fiți de acord cu postarea pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiunea „Control în sănătate publică” a prezentei informări referitoare la acțiunea tematică de control privind verificarea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul urban.

ȘEF SERVICIU

Conf. univ. Dr. Lucian L. INDREI

Întocmit, inspector Cristiana Cîrlan