



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
INSPECȚIA SANITARĂ DE STAT**

Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 70052, București, ROMANIA  
Telefon: 021/ 3072.667 / 557 FAX: 021 / 313.14.52./ 021.30.72.560

Nr.55855/12.11.2014

**APROB.  
SECRETAR DE STAT**

**Alin Iulian ȚUCMEANU**

**INFORMARE**

**Ref:la acțiunea tematică de control privind verificarea în unitățile sanitare cu paturi.**

În conformitate cu Referatului de aprobare nr 58352/25.09.2014, Inspecția Sanitară de Stat a organizat în perioada **01- 24.10.2014**, o acțiune tematică de control/ recontrol în unitățile sanitare cu paturi.

Obiectivele acțiunii tematice a fost verificarea respectării în principal a următoarelor:

1. condițiilor de funcționare conform *Ordinului MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;*
2. modului în care spitalul își respectă obligația legală de a înregistra, stoca, prelucra și transmite informațiile legate de activitatea sa, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
3. măsurilor privind prevenirea infecțiilor nosocomiale (*Ordinul MS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare*);
4. gestionarii deșeurilor periculoase (*Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale*);
5. normelor de curățenie și sterilizare conform prevederilor *Ordinului MS nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;*
6. conformității produselor biocide, precum și corectitudinea utilizării acestora, în conformitate cu *HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și a Ordinului nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;*
7. dispozițiilor *Legii nr.349/2002*, privind interzicerea fumatului în spațiile publice închise.

În cadrul acestei acțiuni au fost controlate un număr de **359** unități sanitare cu paturi. Pentru deficiențele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate un număr de **211 sancțiuni contravenționale** din care:

- Amenzi: **46** în valoare de **61.900 Ron**;
- Decizii de suspendare a activității : **0**;
- Avertismente: **165**

Dintre acestea **5** sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea interdicției de a fuma în spații publice închise, respectiv:

- Amenzi: **1** în valoare de **100 Ron**;
- Avertismente: **4**.

**În ceea ce privește respectarea normelor igienico-sanitare în unitățile sanitare cu paturi**, prevăzute în OMS nr 914/2006 *pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare*, din rapoartele transmise s-au evidențiat, în principal, următoarele neconformități:

- în unele unități sanitare s-au constatat deficient igienico sanitare, respectiv finisaje degradate pe alocuri atât la nivelul pereților cât și al pavimentului,
- unele DSP au raportat lipsa circuitelor funcționale în blocul operator cât și în unele secții de spital,
- în unele secții nu se asigură suprafața minimă pe pat, saloanele fiind subdimensionate/supraaglomerate,
- în unele unități sanitare nu se asigură un număr suficient de grupuri sanitare la numărul de paturi; unele dintre acestea prezintă deteriorări,
- în unele dintre unitățile sanitare controlate apă caldă curentă nu era asigurată în mod continuu,
- nu se asigură evacuarea corespunzătoare a apei reziduale,
- în unele unități sanitare care conform normelor sanitare trebuiau să aibă stații de dezinfecție locală, s-a constatat că acestea nu le dețin
- în unele unități sanitare nu se asigură rezerva de apă.

În ceea ce privește respectării prevederilor *Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale*, din centralizarea machetelor reiese faptul că în 14 unități sanitare nu sunt colectate separat pe categorii de astfel de deseuri.

În toate unitățile sanitare controlate există evidențe de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

De asemenea, din centralizarea machetelor reiese faptul că în 9 unități sanitare controlate nu se respectă prevederile OMS 261/2007 *pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare*, în ceea ce privește sterilizarea instrumentarului medical.

Menționăm că neinstruirea personalului în ceea ce privește însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, precum și lipsa controlului medical periodic al angajaților sunt neconformități, constatate în număr restrâns și cauzate în special necunoașterii legislației în vigoare, respectiv OMS 1225/2003 *privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor*

*fundamentale de igienă și Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.*

**Principalele neconformități identificate în cadrul controalelor efectuate de către inspectorii sanitari, referitoare la nerespectarea prevederilor OMS 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare, au fost:**

- nedeținerea de către unele unități sanitare a registrului de autocontrol,
- nerespectarea de către unele unități sanitare a planului anual de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale,
- unele unități sanitare nu dețin laborator microbiologic și nu realizează autocontrolul,
- în unele unități sanitare nu se asigură personal angajat pe compartimentul controlul infecțiilor nosocomiale.

Pentru asigurarea protecției sănătății, inspectorii sanitari vor continua acțiunile de control privind verificarea conformității unităților sanitare cu paturi și vor efectua recontroale la unitățile sanitare cu paturi la care au fost depistate deficiențe și abateri de la prevederile legislative în vigoare.

În vederea informării populației, vă rugăm să aprobați postarea raportului, pe site-ul Ministerului Sănătății la capitolul "Control în Sănătate Publică".

Cu stimă,

**Șef serviciu**

**Conf. univ. Dr. Lucian L. INDREI**

Întocmit Inspector: Dr.Sorana Lixandru